RF859492457SK

K 4024

8005180523

Evidenčné číslo Zmluvy

U. 05. 2025

Platnosť Zmluvy do

ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete

/kategória - odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/

uzavretá v zmysle § 64 ods. 6 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len **„Zmluva"**)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy

medzi:

DOŠLO: 24. 05. 2023

Prevádzkovateľom distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739, IČ DPH: SK2021931109
Bankové spojenie: VUB, a.s., IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: **Ing. Marek Štefko - Technik pre pripojenie do DS - senior**
(ďalej len **"PDS")**

Žiadateľom:

Obchodné meno (príp. názov): **Mesto Rajecké Teplice**
Konajúci prostredníctvom: **Ing. Ambróz Hájnik, PhD.**
Sídlo: **Nám. SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice**
IČO: **00321591,** DIČ: **2020637124**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s., č. účtu: SK6702000000000022522432**
Zápis v obchodnom príp. inom registri: **Iný register, Štatistický register organizácií, SK031B517933,**
Zastúpený[1]:
Podľa plnomocenstva zo dňa
(ďalej len **„Žiadateľ")**

(PDS a Žiadateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany")

Článok 1
Pojmy a úvodné ustanovenia

1.1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v Zmluve, majú tento význam:

Pripojenie: súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s odberným plynovým zariadením a vytvorenie predpokladov pre odber zemného plynu. Proces pripojenia začína predložením Žiadosti o pripojenie a končí montážou meracieho zariadenia.

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete (ďalej len „Žiadosť o pripojenie"): tlačivo PDS, na ktorom Žiadateľ uvedie údaje týkajúce sa budúceho odberného miesta, ktorého odberné plynové zariadenie má záujem pripojiť do distribučnej siete PDS. Žiadosť o pripojenie je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie (ďalej len „Vyjadrenie"): stanovisko PDS k Žiadosti o pripojenie, ktoré obsahuje technické podmienky pripojenia (najmä miesto pripojenia, prevádzkový pretlak, dĺžku a dimenziu pripojovacieho

[1] Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva.

plynovodu, umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a jeho umiestnenie). Vyjadrenie je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Pripojovací plynovod: zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa do distribučnej siete PDS; začína odbočením z distribučnej siete smerom k odbernému plynovému zariadeniu Žiadateľa a končí hlavným uzáverom plynu. Podmienky zriadenia Pripojovacieho plynovodu definuje táto Zmluva v Prílohe č. 2. Náklady na zriadenie Pripojovacieho plynovodu znáša Žiadateľ. Vlastníkom Pripojovacieho plynovodu je ten, kto uhradil náklady na jeho zriadenie.

Odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ"): zariadenie Žiadateľa určené na odber plynu; začína za hlavným uzáverom plynu a končí spotrebičmi; OPZ je povinný zriadiť Žiadateľ na vlastné náklady.

Odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom (meracím zariadením).

1.2. Právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, ako aj zákonom č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. S pripojením súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadateľa upravujú aj Technické podmienky a Prevádzkový poriadok[2] PDS v platnom znení zverejnenom na webovej stránke PDS (www.spp-distribucia.sk). Žiadateľ svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom PDS, ktoré sú zverejnené na webovej stránke PDS,

Článok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:

a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,

b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. PDS je povinný nainštalovať Žiadateľovi vlastné meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) boli splnené podmienky pre pripojenie do distribučnej siete stanovené v tejto Zmluve; najmä vo Vyjadrení,
b) na OPZ boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami, potvrdzujúce, že OPZ je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ povinný PDS preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia.[3]

3.2. PDS má právo:

a) pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie podmienok stanovených touto Zmluvou, najmä podmienok uvedených vo Vyjadrení, a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere zemného plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky a odberu zemného plynu s príslušným dodávateľom zemného plynu,
b) zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou značkou (plombou) ako aj značkou montážnika.

3.3. Žiadateľ je povinný:

a) požiadať o vydanie nevyhnutných rozhodnutí a/alebo vyjadrení/súhlasov potrebných na vybudovanie Pripojovacieho plynovodu (za predpokladu, že je táto povinnosť stanovená vo Vyjadrení),
b) na svoje náklady vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení a vybudovať OPZ a to v súlade s touto Zmluvou, Vyjadrením a podmienkami vyplývajúcimi z príslušných rozhodnutí a vyjadrení správnych orgánov, dotknutých orgánov a účastníkov konania,
c) pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy,
d) umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť PDS súčinnosť potrebnú na realizáciu pripojenia.

[2] Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

[3] § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia..

3.4. Žiadateľ má právo:

a) na vydanie Vyjadrenia k Žiadosti o pripojenie v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) na montáž meracieho zariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené touto Zmluvou, najmä predložené doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy.

Článok 4
Realizácia pripojenia

Za účelom montáže meracieho zariadenia Žiadateľ po tom, čo splnil podmienky stanovené touto Zmluvou, predloží PDS *„Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla",* prílohou ktorej musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 3.1. písm. a) a b) tejto Zmluvy.

Článok 5
Cena za pripojenie

Žiadateľ v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pred uzavretím tejto Zmluvy zaplatil PDS cenu za pripojenie OPZ Žiadateľa v kategórii mimo domácnosť do distribučnej siete v sume 180,30 € (bez DPH). K tejto cene bola uplatnená daň z pridanej hodnoty (DPH) stanovená príslušnými právnymi predpismi. Celková uhradená cena s DPH predstavuje 216,36 €.

Článok 6
Poučenie o povinnosti PDS týkajúce sa štandardov kvality

6.1. PDS je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality; evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

6.2. Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia OPZ do distribučnej siete do 30 dní odo dňa kedy sa Žiadosť o pripojenie stane úplnou. Žiadosť o pripojenie sa považuje za úplnú až v deň keď je cena za pripojenie pripísaná na účet PDS a ak zároveň Žiadosť o pripojenie obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty.

6.3. Ak PDS preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac však 500 eur. Žiadateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok 7
Distribúcia zemného plynu, údržba a opravy pripojovacieho plynovodu

7.1. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom Pripojovacieho plynovodu alebo Žiadateľ, ktorý je vlastníkom Pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby PDS užíval Pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadateľa. Žiadateľ je povinný zabezpečiť uvedený súhlas počas celej doby distribúcie zemného plynu cez Pripojovací plynovod. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti vyhlásenie Žiadateľa podľa prvej vety tohto odseku ukáže ako nepravdivé, môže si PDS uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu z tohto dôvodu vznikne, voči Žiadateľovi.

7.2. Žiadateľ, ktorému je dodávaný zemný plyn cez Pripojovací plynovod zároveň berie na vedomie, že údržba a opravy tohto Pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú nasledovne:

a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť:
   (i) vykonávať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu Pripojovacieho plynovodu (pochôdzky, kontroly trás, kontrola tesnosti),
   (ii) zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky Pripojovacieho plynovodu,
   (iii) zabezpečiť odstraňovanie porúch Pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy,
   (iiii) bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

   PDS má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na Pripojovacom plynovode potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na Pripojovacom plynovode s výnimkou činností uvedených v odsekoch (i) až (iiii), ako aj zmeny Pripojovacieho plynovodu, môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.

b) Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť najmä odstránenie poruchy, ktorá spočíva vo

výmene potrubnej časti Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy.

7.3. PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ. Ak sa PDS a Žiadateľ nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu Pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS, pričom Žiadateľ je povinný uhradiť PDS náklady, ktoré PDS na opravu Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy vynaložil.

7.4. Žiadateľ si je vedomý, že v prípade zmeny vlastníka Pripojovacieho plynovodu (najmä v súvislosti s predajom alebo iným prevodom plynofikovanej nehnuteľnosti), je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť PDS a k písomnému oznámeniu doložiť vyhlásenie nového vlastníka Pripojovacieho plynovodu o tom, že pristupuje k tejto Zmluve. Do dňa doručenia oznámenia a vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety je povinnosti vyplývajúce z tohto článku Zmluvy povinný plniť Žiadateľ.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadateľom sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v týchto lehotách:

a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie Zmluvy, a
b) doručiť všetky vyhotovenia návrhu Zmluvy (podpísané Žiadateľom) PDS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadateľovi.

8.2. Po včasnom doručení všetkých Žiadateľom podpísaných vyhotovení návrhu na uzavretie Zmluvy, PDS bez zbytočného odkladu návrh na uzavretie Zmluvy podpíše a jedno vyhotovenie Zmluvy alebo jej sken zašle Žiadateľovi.

8.3. Táto Zmluva je platná a účinná okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

8.5. Akékoľvek zmeny, dodatky alebo zrušenie tejto Zmluvy si vyžadujú písomnú formu.

8.6. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia a dohody medzi zmluvnými stranami, vrátane uzavretých zmlúv o pripojení (s výnimkou ustanovení upravujúcich vysporiadanie vzájomných vzťahov zmluvných strán po zániku zmluvy), týkajúcich sa pripojenia budúceho odberného miesta Žiadateľa do distribučnej siete.

8.7. PDS nezodpovedá za nevydanie rozhodnutí a/alebo vyjadrení/súhlasov potrebných na vybudovanie Pripojovacieho plynovodu, ani za škody, ktoré Žiadateľ spôsobí v súvislosti s budovaním Pripojovacieho plynovodu tretím osobám.

8.8. V prípade zmeny vlastníka pripájanej nehnuteľnosti v čase po podpise tejto Zmluvy a pred inštaláciou meradla zemného plynu je potrebné, aby Žiadateľ požiadal o uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorým dôjde k zmene subjektu v osobe Žiadateľa.

8.9. Táto Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokiaľ právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prípade, ak PDS nebude mať oprávnenie pripojiť OPZ k Pripojovaciemu plynovodu a/alebo Pripojovací plynovod k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byť OPZ alebo Pripojovací plynovod pripojené podľa Podmienok pripojenia.

8.10. Táto Zmluva zaniká uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa jej uzavretia, ak Žiadateľ v tejto lehote PDS nepredloží Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla a nepreukáže splnenie podmienok podľa bodu 3.1. písm. a) a b) tejto Zmluvy. To neplatí, ak omeškanie Žiadateľa bolo spôsobené konaním zo strany PDS,

8.11. V prípade, ak táto Zmluva podľa bodu 8.9. alebo 8.10. tohto článku Zmluvy zanikne (s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou[4] alebo prípadu ak PDS nebude mať oprávnenie pripojiť OPZ k Pripojovaciemu plynovodu a/alebo Pripojovací plynovod k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byť OPZ alebo Pripojovací plynovod pripojené podľa Podmienok pripojenia), alebo ak Žiadateľ požiada PDS o skončenie tejto Zmluvy, je PDS oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia budúceho odberného miesta Žiadateľa do distribučnej siete. Žiadateľ sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

8.12. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zasielajú na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na adresu, ktorú PDS alebo Žiadateľ preukázateľne písomne oznámil ako adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti na adresu podľa prvej vety tohto bodu sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, zamestnancom

[4] Definovaných v Prevádzkovom poriadku.

pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu.

8.13. Žiadateľ udeľuje PDS súhlas s poskytnutím údajov Žiadateľa uvedených v tejto Zmluve dodávateľom zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie na podnikanie v energetike za účelom informovania Žiadateľa o možnostiach dodávky zemného plynu, a to na dobu neurčitú. Žiadateľ berie na vedomie, že udelenie súhlasu podľa tohto bodu Zmluvy je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným PDS. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nenadobúda platnosť v prípade, že Žiadateľ nižšie označil možnosť neudelenia súhlasu so spracovaním údajov Žiadateľa spôsobom a na účel podľa tohto bodu Zmluvy.

• Žiadateľ nesúhlasí so spracovaním jeho údajov uvedených v tejto Zmluve spôsobom a na účel podľa bodu 8.13 tejto Zmluvy.

8.14. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej prílohy:

Príloha č. 1: Žiadosť o pripojenie
Príloha č. 2: Vyjadrenie

Žilina, dňa **2 A. 05, 2023**

Rajecké Teplice, dňa

Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00321591

za prevádzkovateľa distribučnej siete
SPP - distribúcia, a.s.

za žiadateľa o pripojenie
Mesto Rajecké Teplice

Distribúcia

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
/ kategória MIMODOMÁCNOST /
(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok) - Právnická osoba)

IČO: 35910739, Zápis v obchodnom registri
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Miesto dodávky (POD)

8005180523

Evidenčné číslo Zmluvy
o pripojení do distribučnej siete

1. Typ žiadosti a špecifikácia žiadateľa

Typ žiadosti:	Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
Špecifikácia žiadateľa:	Právnická osoba
Odberné miesto v kategórii:	Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok)

2. Predkladáte!' žiadosti

Typ predkladateľa žiadosti:	Vlastník (jediný vlastník)

3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno:	Mesto Rajecké Teplice
Okres:	Žilina
Mesto (obec):	Rajecké Teplice
PSČ:	01313
Ulica:	Nám. SNP
Číslo domu:	29/1
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Zápis v registri:	Iný register
Názov registra:	Štatistický register organizácií
Vložka číslo alebo číslo zápisu:	SK031B517933
Bankové spojenie:	SK6702000000000022522432 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Osoba oprávnená konať za žiadateľa:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD.

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:	0415099062
Email:	prednosta@rajecke-teplice.sk
Spôsob komunikácie:	Elektronická pošta

4. Charakteristika odberného miesta

Typ budovy:	Hotel a reštaurácia

Obstavaný priestor budovy:	4465 m^3
Okres:	Žilina
Mesto (obec):	Rajecké Teplice
Katastrálne územie:	Rajecké Teplice
PSČ:	01313
Ulica:	Pri Bystričke
Číslo domu:	456/3
Číslo parcely:	226/6, 226/1

Požadovaný odber zemného plynu

Rok	Ročný odber	Odber v letnom období	Odber v zimnom období	Maximálny hodinový odber v letnom období	Maximálny hodinový odber v zimnom období	Minimálny hodinový odber v letnom období	Minimálny hodinový odber v zimnom období
	(mVrok)	(m^3/rok)	(m^3/rok)	(m^3/hod)	(mVhod)	(mVhod)	(m^3/nod)
2023	4612	0	4612	2,5	5,0	1,5	3,5
2024	6588	1976	4612	2,5	5	1,5	3,5
2025	6588	1976	4612	2,5	5	1,5	3,5

5. Technická špecifikácia budúceho odberného miesta

Plynové spotrebiče

Poradové číslo spotrebiča	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov	Názov plynového spotrebiča výkon v kW	Max. hod. odber za 1 spotrebič (tzv. štítkový)	Max. hod. odber za všetky spotrebiče	Max. hod. odber podľa súčinnosti využitia spotrebičov	**Ročný odber vypočítaný z max. odberu podľa súčinnosti využitia spotrebičov**	Prevádz. pretlak pre spotrebiče	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	(ks)		(mVhod/ks)	(mVhod)	(m^3/nod)	(mVrok)	(kPa)	(mesiac/rok)
1.	2	WOLF CGB-24 (23,1 kW)	2,5	5,0	4,75	6588	2	06 / 2023
				5,0	4,75	6588		

Spracovateľ žiadosti

Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti:	Ing. Zuzana Žideková
Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti:	0907570432

6. Prílohy

Situacia_stavby_priložená k pôvodnej žiadosti o pripojenie Mesto Rajecké Teplice.pdf
LV k budove.pdf
Menovaci_dekret_Hajnik.pdf
Potvrdenie_ICO_Mesto Rajecké Teplicepdf.pdf

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách

D tribúcia

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. nf/rok.) - Právnická osoba)

SKSPPDIS0705100764 02 — *Miesto dodávky (POD)*

8005180523 — *Evidenčné číslo*

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo: Nám. SNP 29/1,01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
Tel. kontakt: 0415099062

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Odberné miesto:

Pri Bystrické 456/3	226/1, 226/6	Rajecké Teplice	Rajecké Teplice
Ulica	*Parcelné číslo*	*Obec/Mesto*	*Katastrálne územie*

Použitá skratky: MaRZ - Meracia a regulačná zostava, **DS** - Distribučná sieť, **HUP** - Hlavný uzáver plynu, **MZ** - Meracie zariadenie, **NTL** - Nízkotlaký, **OM** - Odberné miesto, **OPZ** - Ocfoemé plynové zariadenie, **PD** - Projektová dokumentácia, **PDS** - Prevádzkovateľ distribučnej siete, **PP** - Pripojovací plynovod, **PZ** - Plynárenské zariadenie, **RTP** - Regulátor tlaku plynu, **STL** - Stredotlaký, **TPP** - Technické podmienky pripojenia

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):

Typ pripojenia: preložka (skrátenie) PP

Typ MZ: Bk4TG4

1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:

1.1 Pripojovací plynovod (PP) - prípojka:

- **stav:** existujúci PP
- **investor zmien (preložky):** žiadateľ o pripojenie (Mesto Rajecké Teplice)
- **parametre PP:** STL D40 PE (ID: 2194350) na p.č.226/1 k.ú. Rajecké Teplice; PN max 100 kPa (min 50kPa)
- **umiestnenie PP:** v zemi (pod zemských povrchom) v úrovni DS, nadzemná (zvislá) časť PP ukončená na pozemku p.č.226/1
- **hlavný uzáver plynu (HUP):** umiestnený na konci PP
- **preložka:** PP je potrebné upraviť nasledovne:
  - skrátiť na hranicu pozemku p.č.226/1 tak, aby bol **k HUP a MaRZ voľný prístup z verejného priestranstva**
  - HUP po skrátení PP bude vo vzdialenosti cca 9m od pripojenia k DS

  V prípade, že je možné zabezpečiť dostupnosť HUP a MaRZ z verejného priestranstva úpravou oplotenia, (nie je potrebná preložka PP) je nevyhnutné predložiť PD na vyjadrenie PDS v zmysle bodu 3.8 tohto vyjadrenia
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

1.2 Meracia a reculačná zostava (MaRZ):

- **stav:** neexistujúce, je potrebné osadiť
- **investor:** žiadateľ o pripojenie (Mesto Rajecké Teplice)
- **miesto osadenia:** na konci PP
- **komponenty**: skrinka, HUP, RTP, uzáver za MZ a ostatné montážne komponenty
- **umiestnenie MaRZ:** v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- **regulátor tlaku plynu (RTP):** v rohovom vyhotovení s rozmermi vstup - 3/4" sférokonický výstup - 5/4"; pripojovací rozmer -103 mm; musí mať platnú revíznu správu alebo musí byť uvedený v revíznej správe OPZ; musí mať certifikát zhody (v zmysle požiadaviek príslušných STN); zhotoviteľ je po inštalácii zostavy a RTP povinný do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovať žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete o dodržaní výrobcom deklarovaných prevádzkových podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblasť
- **umiestnenie RTP:** v MaRZ za HUP, pred meradlom
- **izolačný spoj:** nie je potrebné osadiť
- **skrinka: 1-skrinka,** minimálne rozmery 510x455x210mm (ŠxVxH);priestor skrinky musí umožniť najmä bezpečnú montáž a demontáž RTP, MZ a celého príslušenstva bežným náradím; bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ; skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP a musí byť vybavená trvalým prirodzeným vetraním v zmysle ustanovení TPP 609 02:2021 - čl. 4.3
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

1.3 Meracie zariadenie (MZ):

- **stav:** neexistujúce, je potrebné osadiť
- **dodávka a montáž:** oprávnený pracovník SPP - distribúcia, a.s. (PDS)
- **miesto osadenia:** v MaRZ za RTP (v smere prúdenia plynu)
- **typ:** BK4T G4 rozstup hrdiel 250 + 0,5
- **umiestnenie MZ:** na vstupnom tlaku 2,1 kPa; umiestnenie riešiť tak, aby bol po obvode oboch presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie vstupu a výstupu MZ k OPZ vytvorený voľný manipulačný priestor minimálne 10cm; MZ umiestniť tak, aby bolo prístupné pracovníkom PDS bez prekážok; výška osadenia číselníka MZ min.Im / max. 1,5m nad úrovňou terénu
- **zabezpečenie MZ:** PDS zabezpečuje MZ na vstupnom, pripadne aj na výstupnom závitovom spoji alebo prírubovom spoji zabezpečovacími značkami (plombami alebo plombovacími objímkami) v zmysle platnej legislatívy. MZ musí byť umiestnené tak, aby na presuvné matice bolo možné umiestniť zabezpečovaciu značku (plombovaciu objímku) s priemerom 70mm a výškou 40mm.
- **požadovaný hodinový odber:** 5,00 m^3/hod.
- **max. hodinový odber:** 6 m^3/hod.
- **uzáver:** za MZ umiestniť guľový uzáver

Distribúcia^

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m^3/rok.) - Právnická osoba)

SKSPPDIS070510076402 — *Miesto dodávky (POD)*


8005180523 — *Evidenčné číslo*

- **iné podmienky:** nevyžaduje sa


1.4 Odberné plynové zariadenie (OPZ):

- **stav:** neexistujúce, je potrebné vybudovať
- investor: žiadateľ o pripojenie (Mesto Rajecké Teplice),
- **umiestnenie OPZ:** za HUP; OPZ viesť výlučne po súkromných pozemkoch - mimo verejného priestranstva. PDS nesúhlasí s vedením OPZ po verejných pozemkoch,
- **technické riešenie:** zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- **Iné podmienky:** nevyžaduje sa

Orientačný nákres zariadení podľa vyššie uvedenej špecifikácie



Detail meracej (domovej) regulačnej zostavy



(T) HLAVNÝ UZÁVER PLYNU (T) REGULÁTOR TLAKU PLYNU VODIVÉ PREPOJENIE MER.ZAR.

MFRAriF?ARIAnFNIF U7ÄVFB 7A M7 KONTBOINÝ MFRAŕťŴVnn

TENTO NÁKRES JE INFORMATÍVNY A NEZOBRAZUJE PRIPOJENIE VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI DO DISTRIBUČNEJ SIETE.

2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

2.1 Uzavretie Zmluvy o pripojení s PDS. Pre uzavretie Zmluvy o pripojení sa riaďte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktorý ste obdržali spolu s návrhom **Zmluvy o pripojení** a Záverečnými **ustanoveniami zaslaného návrhu** zmluvy.

2.2 Projektová dokumentácia (PD). V zmysle TPP vypracovať PD preložky (skrátenia) a túto zaslať na vyjadrenie PDS na korešpondenčnú adresu spoločnosti, alebo predložiť osobne na oddelenie prevádzky až po doručení Zmluvy o pripojení podpísanej oboma zmluvnými stranami (adresy na web stránke: www.spp-distribucia.sk => Kontakty). Spolu s PD zaslať aj kópiu tohto Vyjadrenia. Odporúčame, aby PD bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt. Odporúčame, aby žiadateľ predložil na vyjadrenie PD okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát pdf). Kladné vyjadrenie PDS k PD je možné použiť k stavebnému konaniu resp. k ohláške drobnej stavby.

2.3 Dohoda o preložke. Pred realizáciou preložky je potrebné uzavrieť s oddelením prevádzky "Dohodu o preložke plynárenského zariadenia" SPP-distribúcia, a.s.Závodská cesta 26,010 01 Žilina, **PAULÍNY DUŠAN.**

2.4 Realizácia preložky (skrátenia) PP.

- **Vytýčenie DS.** Ak je potrebné pred realizáciou preložky PP jeho vytýčenie, je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúceho PP. O vytýčenie je možné požiadať:
  - *ONUNE na* www.spp-distribucia.sk => E-služby *alebo*
  - *písomne na adrese Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava.*
- **Zemné práce.**
- **Preložka PP a osadenie MaRZ.** Realizáciu je možné objednať u zhotoviteľov plynových zariadení uvedených na www.spp-distribucia.sk => E-služby, resp. u inej oprávnenej organizácie, alebo priamo na oddelení údržby. Cenník a rozsah prác spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. je uvedený vCenniku externých služieb na web stránke www.spp-distribucia.sk. Vpripade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.
- **Odovzdanie dokladov PDS od PP.** Po zrealizovaní všetkých prác súvisiacich so skrátením PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky (SPP-distribúcia, a.s. oddelenie prevádzky Závodská cesta 26, 010 01 Žilina) doklady podľa zoznamu dokladov, ktorý je prílohou k vyjadreniu PDS k projektovej dokumentácii stavby.

2.5 Výstavba OPZ a osadenie MaRZ.

2.6 Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu. Žiadateľ **je** povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže MZ) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

2.7 Montáž MZ. Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ žiadateľ vyplní **ONLINE** FORMULÁR na stránke www.spp-distribucia.sk => E-služby, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady

- Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla **(V čase predloženia žiadosti o montáž meradla je nevyhnutné,** aby **boli odovzdané všetky doklady od preložky PP u PDS, resp. musí byť kladne posúdená PD v zmysle bodu 3.8 tohto vyjadrenia. V prípade neodovzdania všetkých dokladov od preložky PP resp. záporného posúdenia PD v zmysle bodu 3.8 tohto vyjadrenia, bude žiadosť o montáž meradla zamietnutá),**
- Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ + RTP - kópia,
- Zápis o tlakovej skúške OPZ - kópia (nie starší ako 5 mesiacov),

Typ a výrobné čislo RTP je potrebné uviesť v revíznej správe OPZ, alebo je potrebné predložiť kópiu záručného listu RTP s potvrdením montážnej organizácie o uvedení do prevádzky.

Distribúcia*

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok.) - Právnická osoba)

SKSPPDIS070510076402 — *Miesto dodávky (POD)*

8005180523 — *Evidenčné číslo*

Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápis o tlakovej skúške OPZ je možné odovzdať PDS na oddelenie prevádzky spolu s dokladmi od preložky PP. V prípade odovzdania Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápisu o tlakovej skúške OPZ spolu s dokladmi od preložky PP, tieto doklady k žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla už nepredkladáte.

V čase predloženia žiadosti musi byť platná Zmluva o pripojení. Platnosť Zmluvy je uvedená na jej prvej strane a môže byť predĺžená dodatkom najviac o 12 mesiacov. O predĺženie je potrebné písomne požiadať PDS v čase platnosti Zmluvy.

3. Všeobecné podmienky:

3.1 **Toto Vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto Vyjadrenie nie je možné použiť ani ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať PDS o vydanie stanoviska k PD.**

3.2 Za stanovenie dostatočnej kapacity OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.

3.3 Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení (vrátane osadenia MaRZ) v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných **STN, STN EN, TPP, PTN** a ostatných predpisov.

3.4 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarať si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nieje možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako PDS.

3.5 Skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu (PP) bude riešené podľa § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov preložkou na náklady žiadateľa, pričom sa vlastníctvo PP vykonaním preložky nemení.

3.6 Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu preložky PP (skrátenie PP) a osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

3.7 Ak realizáciou preložky budú dotknuté vlastnícke práva vlastníkov nehnuteľností odlišných od žiadateľa, je žiadateľ povinný zabezpečiť ich povolenia (súhlasy) s realizáciou preložky. V prípade ak je cez PP, na ktorom sa bude realizovať preložka distribuovaný zemný plyn pre odberateľa/odberateľov odlišných od žiadateľa, je potrebné, aby žiadateľ pred realizáciou preložky zabezpečil súhlas všetkých dotknutých odberateľov s realizáciou preložky vrátane úpravy ich OPZ, merania a MaRZ. Všetky náklady na preložku znáša žiadateľ. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za neudelenie potrebných povolení (súhlasov), ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné preložku realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti **SPP** - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

3.8 Ak po obhliadke skutkového stavu, v štádiu spracovania PD bude možné navrhnúť také technické a majetkoprávne riešenie pripojenia ktoré bude definovať dostupnosť HUP, RTP a MZ z verejného priestranstva i bez realizácie skrátenia existujúceho PP bude žiadateľ postupovať nasledovne:


- Predloží na posúdenie PD stavby a doklad o verejnej dostupnosti HUP (fotodokumentácia príp. iný doklad) na oddelenie prevádzky (adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke www.spp-distribucia.sk => Kontakty
- V prípade posúdenia PD osadenia MaRZ bez skrátenia PP nebude potrebné uskutočniť kroky a podmienky viazané k vypracovaniu dohody o preložke, realizácii a kontrole skrátenia PP definované v predchádzajúcich bodoch tohto vyjadrenia.

Dátum: **23.5. 2023**

Spracovateľ: **Valéria Kasáková,** technik pre pripájanie do DS

Skrátenie PP - Mesto Rajecké Teplice

STL pl D160, PN 100kPa (ID343263)-STL
pp 2194350 D40



Dátum: 23.05.2023

Vytvoril: kasakov

24m

Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR